



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"- гр. РАКОВСКИ

✉ 4150, гр.Раковски, ул. "Петър Богдан" № 48, тел. 03151/2108

☎ 0884044334 – Директор; 0884010340 – Зам.-директор УД; 0884768588 – Зам.-директор АСД
ЗАС – 0884870308; Гл. счетоводител - 0885721440

e-mail: oubotev@oubotev.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

/Кремена Алексиева/

15.09.2022

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
на обект: **ОУ „Христо Ботев“**, адрес: ул.Петър Богдан 48

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вътрешните правила определят изискванията за пожарна безопасност, които следва да се спазват в обекта в процеса на експлоатация.

2. Всички работещи, учащи, наематели, ползватели и временно пребиваващи лица в обекта са длъжни да изпълняват точно и навреме установените вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност в училището.

3. При експлоатацията на обекта се спазват и изискванията за пожарна безопасност, регламентирани в Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

4. На основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, контрол по изпълнение на настоящите вътрешни правила осъществява отговорникът по пожарна безопасност, определен с моя заповед.

ІІ. МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. В училището се забранява:

- поставянето в коридорите, по стълбищата, по другите пътища за евакуация и на изходите на материали и оборудване, както и изграждането на други препятствия, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация, затварят се изходите или се създават други предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

- поставянето на горими материали по пътищата за евакуация;

- разполагането на горими материали на разстояние по-малко от 1 m от главното и разпределителните електрически табла;

- възпрепятстването на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, пожарните кранове, местата за управление на пожароизвестителната система и др. противопожарни системи;

- заключване, както и блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация в работно време и в извънработно време, когато в училището пребивават хора;

- употребата на открит огън на територията и в сградата на училището;

- преместването, закриването и нарушаване целостта на схемите за евакуация, на знаците, указващи посоката на евакуация и разположението на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожарните кранове;
- преместването на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасителите) от специално обозначените места за тяхното разполагане;
- складирането на територията на училището на материали, оборудване и отпадъци на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се;
- складиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове и твърди горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение, както и в количества, които са по-големи от нормативно допустимите;
- извършването на ремонтни и строително-монтажни работи в обекта, при които се променя предназначението на помещенията; нарушава целостта, премахват се или се изграждат стени, врати и др.; променят техническите инсталации на сградата – сградна водопроводна инсталация за пожарогасене, пожароизвестителни системи, силно и слабопотокови електрически инсталации и др.;
- използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла, както и нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;
- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени с моя заповед;
- оставянето без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита;
- експлоатацията на неизправни отоплителни и вентилационни инсталации, уреди и съоръжения, както и експлоатацията на инсталации, уреди и съоръжения в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2. Пътищата до сградата на училището и до всички водоизточници се поддържат постоянно безпрепятствени и със свободен достъп за пожарни автомобили.

3. Територията и сградата на училището се поддържат чисти от горими отпадъци от всякакво естество.

4. По време на експлоатация не се разрешава свободната дворна площ на училището да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар.

5. С цел спазване на изискванията за пожарна безопасност, преди извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, задължително да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност.

6. В процеса на експлоатация, активните и пасивните мерки за пожарна защита (пожарни кранове, пожароизвестителна система, апарати за самозатваряне на врати и др.) и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта да се поддържат в изправно състояние с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.

7. При възникване на неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагриване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., служителите са длъжни незабавно да преустановят експлоатацията им и да уведомяват отговорника по пожарна безопасност.

8. Всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта са длъжни да:

- знаят задълженията си, произтичащи от разработените план за действие при пожар и план за евакуация;
- спазват мерките за пожарна безопасност;
- могат да работят с пожаротехническите средства за гасене на пожари;
- проверят и оставят в пожаробезопасно състояние своето работно място в края на работното време.

9. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обекта, за конкретното мероприятие/действие да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност, който се представя в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – гр.Раковски, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, бр. 96 от 2009 г.) и изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

10. При забелязване на пожар всеки е длъжен да подаде информация на тел. 112 и да предприеме съответните действия съгласно плана за евакуация и плана за действия на личния състав за гасене на пожар, когато това не поставя в опасност живота и здравето му.

11. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, да се сигнализира директора на училището или отговорника по пожарна безопасност.

12. Редът за извършване на огневи работи на територията на обекта, е определен със Заповед № 2/15.09.2022г.;

13. Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със Заповед № 3/15.09.2022г.;

14. Редът за тютюнопушене и използване на открит огън на територията на обекта е определен със Заповед № 4/15.09.2022г.;

15. Редът за използване на електрически уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със Заповед № 5/15.09.2022г.;

16. Редът за извършване на обучение и подготовка на личния състав по въпросите, свързани с пожарната безопасност е определен със Заповед № 6/15.09.2022г.;

17. Редът за организиране на пожарната безопасност на обекта в извънработно време е определен със Заповед № 7/15.09.2022г.;